

3.1.3. Überspannungsschutz

Der Einbau von Überspannungs-Schutzeinrichtungen ist für jede Verbraucheranlage erforderlich. Bei mehreren Kundenanlagen (Einzelverbraucheranlagen) ist vorzugsweise eine zentrale Überspannungs-Schutzeinrichtung im Hauptsicherungskasten einzubauen. Auswahl und Schaltung sind entsprechend OVE E 8101-443 und OVE E 8101-534, in der jeweils geltenden Fassung vorzunehmen (Netzform beachten).